

OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS RESPUESTAS 2

➤ PREGUNTA 4.

RESPETADOS SEÑORES
TRANSCARIBE S.A.

REF LICITACION PUBLICA NACIONAL TC -LPN-001-2010

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PUBLICADO ENCONTRAMOS DOS INCOHERENCIAS EN LA UNIDADES DE MEDIDA ASI.

1. ITEM. 4.1.07

Suministro, Corte, Figuración y colocación de acero de refuerzo $f_y=420\text{MPa}$ para placa de fondo, placa de cubierta, muros, aletas, placa de aproximación, placa de encofe y descofe

SE ENCUENTRA EN M3. CUANDO LO CORRECTO DEBE SER KG

2. NUMERAL 5.3.03

Suministro y colocación de Imprimación con asfalto.

se encuentra en M3 CUANDO LO CORRECTO DEBE SER M2

SOLICITAMOS AMABLEMENTE LAS RESPECTIVAS ACLARACIONES MEDIANTE ADENDA E IGUALMENTE SOLICITAMOS PRORROGAR LA FECHA DE CIERRE.

ATT. TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA

➤ PREGUNTA 5.

Cordial Saludo,

La Sociedad CIAINCO Y CIA se encuentra interesada en presentar propuesta para la Licitacion mencionada en el asunto, por tal motivo estando en la etapa de preparacion se han detectado las siguientes inconsistencias en la LISTA DE CANTIDADES a saber:

CAPITULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

5.3.03	Suministro y colocación de Imprimación con asfalto.	m3	6.300,00
--------	---	----	----------

UNIDAD QUE CONSIDERAMOS DEBE SER M2 Y NO M3



CAPITULO 4. ESTRUCTURA

4,1,07	Suministro, Corte, Figuración y colocación de acero de refuerzo $f_y=420\text{MPa}$ para placa de fondo, placa de cubierta, muros, aletas, placa de aproximación, placa de encole y descole	m3	15.230,00
--------	---	----	-----------

UNIDAD QUE CONSIDERAMOS DEBE SER KG Y NO M3

Solicitamos respetuosamente se efectue la correspondiente aclaración mediante una enmienda o adenda.

Así mismo sometemos a su consideración prorrogar la fecha de cierre del proceso en TRES (3) días hábiles.

RESPUESTA 4 y 5. Efectivamente hay un error en la determinación de la unidad de medida para ambos ítems, por tanto se procederá a través de Adenda a modificar en la Sección IX Lista de Cantidades Pre Troncales Grupo 1 los ítems 4,1,07 y 5,3,03.-

FIN DEL DOCUMENTO.-