

Ercilia del Carmen Barrios Florez

12

De: Contratación Construcción [contratacion072017@gmail.com]
Enviado el: martes, 09 de octubre de 2018 02:46 p.m.
Para: ercilia barrios
Asunto: OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2018

OBSERVACIONES A PLIEGOS LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2018 OBJETO: SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA (i) LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (ii) LA REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURA

Buenas tardes Sr(s) TRANSCARIBE

Interesados en participar en el Proceso del asunto: LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2018 OBJETO: SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA (i) LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (ii) LA REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

Respetuosamente nos permitimos hacer nuestras Observaciones al PLIEGO DE LICITACIONES asi.

Del Presupuesto estimado por la entidad tenemos :

- 1-Demolicion Pavimento concreto h<0.30 m la Tarifa dia del Minicargador a \$64.575/dia NO existe en el mercado, favor verificar pues esta corresponde a la tarifa /Hr y por ende el valor a costo directo de esta actividad es otro .
- 2- Demolicion Bordillo h<0.25 m la Tarifa dia del Minicargador a \$64.575/dia NO existe en el mercado, favor verificar pues esta corresponde a la tarifa /Hr y por ende el valor a costo directo de esta actividad es otro .
- 3-Conformacion subrazante, el rendimiento de la Retroexcavadora de 625 m² /HR favor verificar es demasiado alto para este equipo
- 4- Estabilizacion de subrazante con Rajon, el precio del Rajon contemplado por la entidad es muy bajo en investigacion alrededor de cartagena se consigue es a \$60.000/m³ favor revisar.
- 5-Solicitamos ala entidad que nos confirme si todas las demoliciones, excavaciones en lo referente a Cargue, transporte, disposicion se pagara por el item 1.3.7
- 6-Concreto para pavimento MR-45 favor verificar el valor de la mano de obra para ejecutar 1 m³ de MR-45 segun la entidad a \$10.500 / m³ y este valor no se consigue en Colombia
- 7- Favor enviar o publicar el documento de PMA del proyecto dado que en el portal de contratación se encuentran presupuestos estimados y APU del PMA más no el documento como tal.
- 8- Favor indicar si el Contratista debe obtener algún permiso ambiental, tipo de permiso y el plazo con que contará para dicho trámite, o informar si dentro de la Licencia Ambiental de 2010 otorgada a Transcaribe ya se encuentran aprobados todos los permisos que se requieren.
- 9-Favor verificar el precio del Acero Fy = 60.000 psi la entidad lo tiene a \$2.200 / Kg esta muy bajo

Cordialmente

